項	名 称	数量	単位	定期保守 (1回/年)	保守駆け付け条件		スポット 対応	中間更新 対象	備考
					24H/365日	平日			
	[機器費]								
1	基地局無線設備 (消防本部)								
	(1) 無線回線制御装置 (CH32)	1	式	要	○			/	2重化構造 (指令台連動用INF含む)
	(2) 管理監視制御装置	1	式	要	○			○	
	(3) 高機能遠隔制御装置	2	台	要		○		/	
	(4) ネットワーク機器	1	式	要	○			○	
	(5) 機器収容架	1	架	/	/	/	/	/	保守対象外
2	基地局無線設備 (3基地局)								
	(1) 基地局無線装置 基本架	3	台	要	○			/	10W 2無線 統制波 3ch切替
	(2) 基地局無線装置 増設架	3	台	要	○			/	10W 4無線 (共通予備)
	(3) 空中線共用器 6ch	3	台	要			○	/	
	(4) 空中線 反射素子付コーリニア型	2	基	要			○	/	スカイタワー基地局
	(5) 空中線 2素子八木型	4	基	要			○	/	北分署基地局・消防本部基地局
	(6) 空中線 3素子八木型	2	基	要			○	/	北分署基地局
	(7) 同軸避雷器	6	式	—			○	/	
	(8) ネットワーク機器	3	式	要	○			○	
	(9) DC-ACインバータ	3	式	要		○		/	
	(10) 電源用避雷器 (SPD)	3	式	—			○	/	
	(11) エアコン (局舎用)	4	式	要			○	/	
	(12) 機器収容架	3	架	/	/	/	/	/	保守対象外
3	移動局無線設備								
	(1) 車載無線機	33	式	要		○		/	
	(2) 車載用空中線	66	式	—			○	/	
	(3) 車載用空中線共用器	33	式	—			○	/	
	(4) ハンドセット	33	式	—			○	/	
	(5) 外部スピーカ (箱型)	34	式	—			○	/	
	(6) 外部スピーカ (トランペット型)	36	式	—			○	/	
	(7) 副制御器	8	式	要			○	/	
	(8) 卓上型半固定無線装置	7	式	要		○		○	内部バッテリー交換
	(9) 無線受令機	13	式	要		○		/	
	(10) 空中線 (スリーブ型)	14	基	—			○	/	
	(11) 空中線 (ホイップ型)	6	基	—			○	/	
	(12) 可搬型無線機	2	式	要			○	○	内部バッテリー交換
	(13) 携帯型無線機	22	式	要			○	/	
	(14) IP無線機	30	台	要			○	/	
	(15) 衛星無線機	4	台	要			○	/	
4	電源設備								
	(1) 直流電源装置								
	ア 直流電源装置 (DC48V)	1	式	要		○			消防本部
	イ 直流電源装置 (DC48V)	3	式	要		○		○	蓄電池のみ更新対象
	(2) 非常用発動発電機								
	ア 非常用発動発電機 (消防本部)	1	式	要		○		/	
	イ 非常用発動発電機 (3基地局)	3	式	要		○		/	
	ウ 非常用可搬型発動発電機 (分署)	6	台	要			○	※別途	